



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-4/19-01
Интерни број ЈН 23/2019
Датум: 09.01.2020. године
БАТОЧИНА

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремањем понуде интерног броја ЈН 23/2019 - Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Света Сава“ у Бадњевцу, Баточина

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо одговор на постављено питања, упућено Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„Образац структуре цене, стр. 175, позиције 3.9,10,11,12.

Како би било могуће управљати трокраким мешним вентилима из горе наведених позиција, потребно је да на истим буду уграђени моторни покретачи, сензори температуре потисног или повратног вода, сензора спољне температуре као и регулатора који ће управљати по задатим параметрима.

Ова опрема није наведена у предмеру радова објављене конкурсне документације. Како би горе наведене позиције функционисале у потпуности, потребно је да се наведена пратећа опрема и угради, а самим тим и уврсти у предмер радова.

Зато Вас молимо да допуните конкурсну документацију са потребном недостајућом опремом или нам доставите другачије објашњење о функционисању ових вентила из горе наведених позиција.“

Одговор 1:

Наведена опрема се подразумева у оквиру позиција 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12. Да би позиције биле комплетне и јасно дефинисане врши се измена документације у наведеним позицијама, што ће бити прецизније дефинисано у оквиру Прве измене и допуне конкурсне документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца, у свему у складу са чл. 63. Закона о ЈН.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ



Оливера Јашовић,
службеник за јавне набавке



Страна 1 од 1