



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАТОЧИНА  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

**Број: 404-8/20-01**

**Интерни број ЈН 23/2019**

**Датум: 10.01.2020. године**

**БАТОЧИНА**

**ПОЈАШЊЕЊА**

у вези са припремом понуде интерног броја ЈН 23/2019 – Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговоре на постављена питања, упућена Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„На страни 195/206, XIII Образац о произвођачима материјала и опреме, за позиције Стара школа 12.2, Нова школа 11.2, Трпезарија 12.2 које се односе на набавку и уградњу подних плочица домаће производње 33х33см које имају отпорност на хабање PEI 5: Да ли може плочица домаће производње истих димензија и карактеристика, али отпорности на хабање PEI 4? Домаће фабрике плочица не производе више плочице са отпорношћу на хабање PEI 5 у димензијама 33х33см?“

Одговор 1:

Све тражене карактеристике за наведене позиције које се морају испунити су дефинисане колоном „Материјал/опрема и захтевани критеријуми“ у оквиру Обрасца о произвођачима материјала и опреме, на страни 195-196/206 КД.

Питање 2:

„На страни 197/206, XIII Образац о произвођачима материјала и опреме, за позицију Хидротехнички радови, Стара школа 4.1 која се односи на набавку и уградњу умиваоника димензије 48х38см. Да ли је потребан умиваоник стриктно димензије 48х38см или задовољава умиваоник већих димензија пошто у колони захтевани критеријуми конкурсне документације стоји да су то минималне карактеристике? Да ли тражене услове задовољава умиваоник димензије 55х44см?“

Одговор 2:

Захтеване димензије се морају задовољити.

Питање 3:

„На страни 190/206, XIII Образац о произвођачима материјала и опреме, за позиције Арх. и грађ. радова: Стара школа 4.2, 4.3, Нова школа 3.2, Алатница 2.2, Котларница 3.10, 4.2, које се односе на малтерисање унутрашњих зидова кречно-цементним малтером, технички листови материјала који садрже и испуњавају готово све захтеване карактеристике не садрже карактеристику која се односи на Приоњивост (0,25N/mm<sup>2</sup>). Да ли ће бити прихваћен материјал чији технички лист не садржи ту карактеристику док су остале тражене карактеристике задовољене?“

Одговор 3:

Потребно је испоштовати све тражене карактеристике наведене у Обрасцу XIII - Образац о произвођачима материјала и опреме.

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ**



**Оливера Јашовић,  
службеник за јавне набавке**

