



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-13/20-01
Интерни број ЈН 23/2019
Датум: 15.01.2020. године
БАТОЧИНА

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремом понуде интерног броја ЈН 23/2019 – Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор на постављено питање, упућено Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„У измењеној конкурсној документацији од 13.01.2020, на страни 143/147, у делу XIII „Образац о произвођачима материјала и опреме“, за позиције Стара школа 12.2, Нова школа 11.2, Трпезарија 12.2 које се односе на набавку и уградњу подних плочица тражене су плочице домаће производње димензије 33x33cm које имају отпорност на PEI 5, Противклизност R11, Отпорност на мраз и апсорпцију воде $0,5 < E < 3\%$, Управљање воде класа 1b. Након што смо контактирали све домаће произвођаче плочица уверени смо да се плочице тих димензија и захтеваних карактеристика више не производе. Милимо Вас да коригујете захтев и да га прилагодите тренутним стањем на тржишту. Евентуално да наведете Произвођача и модел плочица на основу којих је сачињена пројектна документација и који задовољавају наведене карактеристике?“

Одговор 1:

У случају да није могуће наћи плочицу домаћег произвођача са датим карактеристикама, могуће је понудити другу плочицу са тренутног тржишта, истих или бољих карактеристика.



ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Оливера Јашовић,
службеник за јавне набавке